


Nr. punct/camin	1856 CR2	1866	505a	10a CA2	523a
Cota teren nat.[m]	92.54	92.68	92.79	93.06 93.14 93.13	92.71 92.69
Cote rad. canal (m)	1,30			1,30	
Adancime camin	1,30			1,30	
Adancime sapatura	1,50			1,50	
Distante partiale		43.30	25.42	15.60	60.34
Distanta cumulata	160.00	203.30	228.72	244.32	304.66
Tip conducta	PEID PE100 SDR27,6, PN6				PEID PE100 SDR27,6, PN6
Diametru conducta	De 140mm				De 140mm
KM HM	Ohm2				Ohm3

VERIFICATOR	Ing.	SEM NAT.	A CERINTA	Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME			REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
 S. C. MG DIVERS PROJECT S.R.L.				Beneficiar: Consiliul Local com COTOFENII DIN DOS Amplasament: strada Dan Defleury, sat Mihaita, Com. Cotofenii din Dos, jud. Dolj
MGDP/ I Pr. nr. 43/2015				
SPECIFICATIE	NUME	SEM NAT.	ScL:1:500 ScH:1:50	Denumire proiect: RETEA DE DISTRIBUTIE, CONDUCTA ALIMENTARE CU APA SATELE MIHAITA SI POTMELTU. ETAPA II. TRONSON II.
SEF PROIECT	ing. Stefanescu Milena			Faza: DTAC/PT
PROIECTAT	ing. Stefanescu Milena		DATA: mai.2015	Denumire planșa: PROFIL LONGITUDINAL STRADA DAN DEFLEURY(Dj606A) -RETEA DE DISTRIBUTIE ALIMENTARE CU APA, TRONSON II, NOU PROIECTAT
DESENAT	ing. Bughiu Mirela			Planșa nr. Ap9